

Актуально на 24 апр 2023

Примерный перечень работ в электроустановках, на которые направляют по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации

Примерный перечень работ в электроустановках, на которые направляют по наряду-допуску, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации.

[По наряду-допуску](#)

[По распоряжению](#)

[В порядке текущей эксплуатации](#)

| Вид работы | Напряжение ЭУ | Группа по ЭБ |
|---|--------------------------|-------------------------|
| По наряду-допуску | | |
| Чистка изоляции без снятия напряжения | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| Работа с измерительными штангами | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| Работа по ремонту и включение электродвигателя для опробования | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| Работа в действующих электроустановках с применением грузоподъемных механизмов и машин | До и выше 1000 В | 4 + 3 |
| Замена предохранителей, кроме выполнения неотложных работ | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| Выполняются по технологическим картам или ППР: – ремонты электрооборудования; – работа на токоведущих частях без снятия напряжения | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| По распоряжению | | |
| Неотложные работы оперативным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом продолжительностью не более 1 часа и с участием не более 3 работников | Выше 1000 В | 4 + 3 |

| Вид работы | Напряжение ЭУ | Группа по ЭБ |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Работы на электродвигателе, от которого отсоединен кабель, и концы его замкнуты накоротко и заземлены. Работы на токопроводящих частях, не требующих снятия напряжения и установки временных ограждений | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| Работа в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок | Выше 1000 В | 4 + 3 |
| Наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы | Выше 1000 В | 3 |
| Ремонт и обслуживание осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2 м | Выше 1000 В | 3 |
| Работа на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями | Выше и до 1000 В | 4 + 3 |
| Благоустройство территории открытого распределительного устройства, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов | Выше 1000 В | 3 |
| Уборка коридоров ЗРУ и электропомещений с электрооборудованием, где токоведущие части ограждены | До и выше 1000 В | 2 |
| Уборка в ОРУ. Имеет право выполнять один работник, имеющий группу не ниже III | До и выше 1000 В | 3 |
| Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики | До 1000 В | 4 + 3 |
| Измерения мегаомметром | До 1000 В | 3 |
| В порядке текущей эксплуатации | | |
| Работа в электроустановках с односторонним питанием до одной рабочей смены | До 1000 В | 3 |
| Отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и сооружений | До 1000 В | 3 |
| Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов, вентиляторов и насосов, установок кондиционирования воздуха) | До 1000 В | 3 + 2 |

| Вид работы | Напряжение ЭУ | Группа по ЭБ |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Работа с трехфазными электросчетчиками прямого включения при снятом напряжении, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка подшипников при снятом напряжении | До 1000 В | 3 |
| Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2 м | До 1000 В | 3 + 2 |

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»

<https://vip.1otruda.ru>

Дата копирования: 24.04.2023